

Ročný protokol emisných hodnôt pre RP za :

2016

Palivo		Bez TAP					Spoluspaľovanie TAP						
ZL	SPH - 30 min	CO	NO _x	SO ₂	TZL	NH ₃	CO	NO _x	SO ₂	TZL	TOC	HCL	NH ₃
EL	[mg/Nm ³]	-	500	200	20	50	-	500	50	20	30	10	50
I	[%EL]	10	20	20	30	40	10	20	20	30	30	40	40
N SPH > 2 EL+I		-	10	0	87	0	-	-	-	-	-	-	-
N PDH > EL+I		-	15	0	7	0	-	39	0	52	0	0	0
mesiace s % < 95% (%SPH < 1.2EL+I)			V, VI, VIII, IX, X, XI,		VIII,		-	-	-	-	-	-	-
N F PDH		1	1	1	0	4	0	0	0	0	0	5	4
% (F) z N _{stabil} (<=5%) / Účinnosť AMS		2,14 / 97,86	2,14 / 97,86	2,14 / 97,86	1,07 / 98,93	2,14 / 97,86	2,21 / 97,79	2,21 / 97,79	2,21 / 97,79	0,53 / 99,47	2,35 / 97,65	2,21 / 97,79	2,21 / 97,79
N F / N E (počet nepl. / náhr. hodnôt)		4 / 11	4 / 11	4 / 11	2 / 3	4 / 11	63 / 121	63 / 121	63 / 121	15 / 20	67 / 177	63 / 121	63 / 121
c - priem. hm. koncent. ZL ≤ EL [mg/m _{ns} ³]		31,8	305,4	2,6	37,4	16,9	39,0	436,6	0,5	8,8	3,7	1,4	9,7
množstvo ZL ≤ EL [kg]		3 773,0	10 571,9	304,1	3 035,5	2 005,9	52 163,7	499 798,4	625,4	8 878,3	4 889,1	1 906,6	12 969,6
Q Spalin ≤ EL [tis. m ³]		118 483	34 613	118 483	81 144	118 483	1 338 134	1 144 758	1 338 134	1 005 951	1 338 134	1 338 134	1 338 134
c - priem. hm. koncent. ZL > EL [mg/m _{ns} ³]		0,0	453,0	0,0	61,4	0,0	-	400,4	0,0	102,8	0,0	0,0	0,0
množstvo ZL > EL [kg]		0,0	36 129,8	0,0	2 294,3	0,0	-	101 133,1	0,0	37 623,4	0,0	0,0	0,0
Q Spalin > EL [tis. m ³]		0	79 749	0	37 339	0	-	252 585	0	365 828	0	0	0

Počet hodín za rok: 1520,5						Priemerné mesačné emisné hodnoty [mg/Nm ³]					Priemerné mesačné emisné hodnoty [mg/Nm ³]						
Stav:	Bez	Ust	Náb	ZmQ	Odst	Meranie bez TAP					Meranie so spoluspaľovaním TAP						
Deň	-	""	N	Q	Z	CO	NO _x	SO ₂	TZL	NH ₃	CO	NO _x	SO ₂	TZL	TOC	HCL	NH ₃
1-16	1488	0/0	0	0	0												
2-16	1261	0/0	131	0	0												
3-16	25	0/57	305	1098	0						56,0	454,9	0,0	3,2	4,0	1,2	6,5
4-16	452	5/131	130	721	0	14,7	127,2	0,0	3,7	0,0	21,0	438,7	0,0	5,6	2,6	1,0	2,0
5-16	356	24/463	205	439	0	67,8	701,7	0,2	9,1	2,0	78,4	549,9	0,3	5,7	4,1	2,0	4,1
6-16	44	38/577	81	697	0	34,0	666,2	0,1	5,1	3,6	26,4	449,7	0,8	3,6	3,7	1,6	3,4
7-16	863	14/259	81	270	0	34,2	467,3	2,1	19,7	5,2	32,4	456,4	0,2	7,3	4,6	1,9	5,1
8-16	216	7/252	304	705	0	11,8	538,7	0,0	25,4	0,8	20,9	479,2	1,1	18,9	3,4	1,4	3,7
9-16	68	82/606	125	558	0	25,1	562,7	0,7	31,3	2,1	20,3	453,0	0,2	118,5	2,6	1,0	1,8
10-16	926	12/229	34	287	0	28,0	524,2	0,2	54,6	4,0	33,7	468,6	0,3	132,9	4,0	1,8	3,3
11-16	301	5/280	150	655	0	14,3	660,6	0,0	12,1	0,8	20,8	456,6	0,0	13,6	2,9	1,9	2,3
12-16	0	0/0	0	0	0												
SUMA	6000	187/2 854	1546	5430	0	28,7	531,1	0,4	20,1	2,3	34,4	467,4	0,3	34,4	3,5	1,5	3,6

Meranie bez TAP	
EL je dodržaný, ak v kalend. roku:	žiadna SPH neprekročí hodnotu 2*EL+I
	žiadna PDH neprekročí hodnotu EL+I
	najmenej 95 % zo všetkých SPH za kalend. mesiac neprekročí 1,2 EL+I

Meranie s TAP	
EL je dodržaný, ak v kalend. roku:	žiadna PDH neprekročí hodnotu EL